

<b>OBEC BREHOV</b>		
Dňa:	26.10.2020	
Číslo:	42/2020	
Prod.čís.	Zat.čís.	Referent:
		man

## NÁHRADNÝ ODBER PITNEJ VODY OBEC BREHOV

Dátum kontroly : 29.09.2020

Číslo protokolu : 04/2020

Dátum spracovania protokolu : 15.10.2020

Meno pracovníka vykonávajúceho kontrolu : p. Štefan Vaško

Meno obsluhy :

Ostatní prítomní :

### A/ : VYKONANÉ PRÁCE:

1. Bola odobraná bodová vzorka pitnej vody z vodovodného kohútika v kuchynke obecného úradu.

Tabuľka č. 1 Minimálny rozbor pitnej vody, bodová vzorka z vodovodného kohútika v kuchynke na obecnom úrade:

Parameter	Meracia jednotka	Hodnota	Limit
Escherichia coli	KTJ/100ml	3	max.0
Koliformné baktérie	KTJ/100ml	28	max.0
Enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	max.0
Kultivovateľné MO pri 22 °C	KTJ/1ml	>500	max.200
Kultivovateľné MO pri 37 °C	KTJ/1ml	>300	max.20
Abiosestón	%	5	max.10
Živé organizmy	Jedinice/ml	0	max.0
Mŕtve organizmy	Jedinice/ml	0	max.30
Vláknité baktérie	Jedinice/ml	0	max.0
Mikromycéty	Jedinice/ml	0	max.0
Železité a mangánové baktérie	%	0	max.10
absorbancia	-	0,028	max.0,08
amónne ióny	mg/l	0,04	max.0,5
farba	mgPt/l	<5	max.20
dusičnany	mg/l	2,30	max.50
dusitany	mg/l	<0,01	max.0,5
voľný chlór	mg/l	-	max. 0,3
CHSK <sub>Mn</sub>	mg/l	1,47	max.3,0
chuť		<1	-
vodivosť	mS/m	20,06	max.125,0
Mn	mg/l	<0,002	max.0,05

pach	-	<1	-
pH (t=21,5°C)	-	8,0	6,5-8,5
zákal	ZF	<0,05	max.5
Fe	mg/l	0,034	max.0,2
teplota vody	°C	13,0	8-12°C

**Výsledky rozboru nie sú v súlade s Vyhláškou č.247/2017 Z.z. Výsledky náhradného odberu vzorky pitnej vody sú horšie, ako pri pôvodnom odbere. Je potrebné okamžite vykonať nápravné opatrenia!**

**B/ ZÁVER :**

1. Z dôvodu prekročenia povolených limitov je potrebné na vodovode vykonať nápravné opatrenia a následne vykonať náhradný odber.

Vo Veľkom Slavkove.

Vypracoval: Ing. Michaela Božoňová

Zodp. technológ: Ing. Jana Barnová

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.  
Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov  
IČO: 31714030, IČ DPH: SK2020517422  
Tel./Fax: 052/7880311, 7880314  
e-mail: ekoservis@ekoservis.sk

*m. Werner*  
Ing. Frank Werner  
riaditeľ